

Согласно ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В нарушение указанных пунктов:

- ✓ - на 2 этаже в группе и подсобном помещении осветительные приборы эксплуатируются без колпаков, предусмотренных конструкцией светильника;
- ⊖ - при отключении электроэнергии, автоматическая система оповещения людей на случай возникновения пожара будет находиться в не рабочем состоянии, так как неисправно резервное питание;
- ✓ - учет наличия (периодичность осмотра, сроки перезарядки) огнетушителей не ведется в специальном журнале произвольной формы;
- ⊖ - руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность в учреждении;
- ✓ - не проведены проверки наружного пожарного водоснабжения (гидрант) с составлением акта проверки;
- ⊖ - отсутствует протокол испытаний о проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц;
- руководитель организации не обеспечил дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников организации (при отключении электропитания).

Указанные недостатки свидетельствуют о нарушении прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, безопасные условия во время проведения учебных занятий, а также о формальном подходе к исполнению должностных обязанностей и требований законодательства о соблюдении прав детей.

Учитывая, что допущенные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, обеспечения качественным питанием несовершеннолетних, являются существенными, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры по устранению и недопущению отмеченных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.
2. За допущенные нарушения закона привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
3. О дне и времени рассмотрения представления прошу Вас заблаговременно поставить меня в известность.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482839

Владелец Чугай Олеся Витальевна

Действителен с 16.11.2023 по 15.11.2024