

завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

В соответствии с п. 24 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

Согласно ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В нарушение указанного пункта:

- система дублирования сигнала о пожаре на пульт диспетчера пожарной охраны эксплуатируется не в соответствии с проектной документацией;

- система оповещения людей о пожаре на 2 этаже неисправна (громкоговоритель);

- не проведены эксплуатационные испытания пожарной лестницы и с составлением соответствующего протокола испытаний;

- руководитель организации не обеспечил дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

Указанные недостатки свидетельствуют о нарушении прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, безопасные условия во время проведения учебных занятий, а также о формальном подходе к исполнению должностных обязанностей и требований законодательства о соблюдении прав детей.

Учитывая, что допущенные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, являются существенными, руководствуясь ст. 24 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",

### **ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры по устранению и недопущению отмеченных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482839

Владелец Чугай Олеся Витальевна

Действителен с 16.11.2023 по 15.11.2024