

Согласно ч. 7 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В соответствии с п. 55 постановления Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 № 390 (далее – Постановление № 390) руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Согласно п. 61 постановления № 390 руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

Однако в ходе проверки выявлены следующие нарушения противопожарного законодательства:

- неисправен громкоговоритель системы оповещения людей о пожаре на 1 и 2 этажах;

- руководитель организации не обеспечил дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников;

- не проведены проверки наружного пожарного водоснабжения с составлением акта проверки;

- находятся в неработоспособном состоянии датчики автоматической пожарной сигнализации 1-го и 2-го этажей;

- руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности состояние систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки.

Указанные недостатки свидетельствуют о нарушении прав несовершеннолетних при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и противопожарного законодательства, а также о формальном подходе к исполнению должностных обязанностей сотрудниками организации, ответственными за соблюдение норм указанного законодательства.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482839

Владелец Чугай Олеся Витальевна

Действителен с 16.11.2023 по 15.11.2024